

Segment biurowy - I piętro		
Nr pom.	Funkcja	PU [m²]
B.1.K1	Klatka schodowa z windą	31,70
B.1.K2	Klatka schodowa służbowa	17,01
B.1.01	Hol - lobby	159,24
B.1.02	WC ogólnodostępne	25,17
B.1.03	Magazyn admin.	7,41
B.1.04	WC personelu czytelni	4,22
B.1.05	Pomieszczenie pomocnicze czytelni	52,92
B.1.06	Czytelnia	426,56
	Suma:	

Segment magazynowy - I piętro		
Nr pom.	Funkcja	PU [m²]
M.1.K1	Klatka schodowa	33,44
M.1.W	Winda osobowo - towarowa	6,08
M.1.01	Magazyn admin.	11,42
M.1.02	Śluza wejściowa	5,03
M.1.03	Komunikacja	61,41
M.1.04	Magazyn archiwalny	156,97
M.1.05	Magazyn archiwalny	158,77
M.1.06	Magazyn archiwalny	157,34
M.1.07	Magazyn archiwalny	179,53
M.1.08	Magazyn archiwalny	178,89
M.1.09	Magazyn archiwalny	179,10
M.1.10	Magazyn archiwalny	90,13
	Suma:	

LEGENDA / LEGEND KEY :

- CP — Panel sterujący/ Control panel
- SOL — Początek strefy/ Start of line
- EOL — Koniec strefy/ End of line
- AC — Auto złączka/ Auto Coupler
- W — Czujnik punktowy wody /Water point sensor
- O — Czujnik punktowy oleju / Oil point sensor
- Przewód doprowadzający/ Leader cable
- Taśma sensoryczna/ Tape sensor
- Przewód sensoryczny M8/ M8 sensor cable
- Tace zabezpieczające/ Drip trays
- S27 — Numer Strefy/ Zone Number

PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.
31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

OBIEKT:	NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE
ADRES:	KRAKÓW, UL. RAKOWICKA
NR DZIAŁEK:	Dz. nr: 219/15, 219/16, 219/5, 219/6, 320/1; Obr.: 8; Jedn. ewid.: ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż.Krzysztof Łuczko		
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	mgr. inż. Piotr Sieradzki	Upr. Nr UAN-pr. 345/90	

FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: IV 2016
BRANŻA:	SŁABOPRĄDOWA	
TEMAT RYSUNKU: Plan instalacji systemu detekcji wycieków - 1 piętro		SKALA: 1 : 100
		NUMER RYSUNKU: IS46