


Segment biurowy - II piętro		
Nr pom.	Funkcja	PU [m²]
B.2.K1	Klatka schodowa z windą	31,00
B.2.K2	Klatka schodowa służbowa	21,80
B.2.01	Hol	47,00
B.2.02	Pom. biurowe - sekretariat	29,38
B.2.03	Pom. biurowe - gabinet	40,17
B.2.04	Pom. biurowe	28,12
B.2.05	WC dyrektora	10,24
B.2.06	WC pracowników	12,09
B.2.07	Magazyn admin.	28,99
B.2.08	Magazyn admin.	21,40
B.2.09	Serwerownia	52,92
B.2.10	Pom. biurowe	54,50
B.2.11	Pom. biurowe	32,51
B.2.12	Pom. biurowe	43,68
B.2.13	Pom. biurowe	21,53
B.2.14	Pom. biurowe	17,27
B.2.15	Pom. biurowe	18,68
B.2.16	Pom. biurowe	21,53
B.2.17	Komunikacja	97,67
B.2.18	Pomieszczenie socjalne pracowników	21,07
B.2.19	Pom. gospodarcze	11,51
B.2.20	Segment magazynowy - II piętro	43,43
B.2.21	Salka konferencyjna	40,40
M.2.K1	Klatka schodowa	25,21
M.2.W	Winda osobowo - towarowa	6,08
Suma:		6,08
M.2.01	Magazyn admin.	19,66
M.2.02	Śluza wejściowa	5,03
M.2.03	Komunikacja	61,41
M.2.04	Magazyn archiwalny	156,97
M.2.05	Magazyn archiwalny	158,77
M.2.06	Magazyn archiwalny	157,34
M.2.07	Magazyn archiwalny	179,53
M.2.08	Magazyn archiwalny	178,89
M.2.09	Magazyn archiwalny	179,10
M.2.10	Magazyn archiwalny	90,13
Suma:		

LEGENDA / LEGEND KEY :	
CP	Panel sterujący/ Control panel
SOL	Początek strefy/ Start of line
EOL	Koniec strefy/ End of line
AC	Auto łączka/ Auto Coupler
W	Czujnik punktowy wody /Water point sensor
W	Czujnik punktowy oleju / Oil point sensor
—	Przewód doprowadzający/ Leader cable
—	Taśma sensoryczna/ Tape sensor
—	Przewód sensoryczny M8/ M8 sensor cable
—	Tace zabezpieczające/ Drip trays
S27	Numer Strefy/ Zone Number



PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTEKÓW "ARKONA" Spółka z o.o.

31 - 115 Kraków, Plac Sikorskiego 3/8, tel. (12) 421 24 41, fax. (12) 422 24 93, www.pkz-arkona.pl

OBIEKT:

NOWA SIEDZIBA ARCHIWUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

ADRES:

KRAKÓW, UL. RAKOWICKA

NR DZIAŁKI:

Dz. nr: 219/15, 219/16, 219/5, 219/6, 320/1; Obr.: 8; Jedn. ewid.: ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Krzysztof Łuczko

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr. inż. Piotr Sieradziński

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:

ŚLABOPRĄDOWA

TEMAT RYSUNKU:

Plan instalacji systemu detekcji wycieków - 2 piętro

DATA:

IV 2016

SKALA:

1 : 100

NUMER RYSUNKU:

IS47