

Kraków, dnia 22 grudnia 2016 r.

Do Wykonawców

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie”, znak sprawy: DN. 21.1.35.2014, dalej jako „Postępowanie”.*

Zamawiający - Archiwum Narodowe w Krakowie - niniejszym udziela odpowiedzi na następujące pytania wykonawców do SIWZ:

**Część I: Pytania formalne:**

3	UMOWA ZAŁ. 2A ORAZ 2B	Prosimy o dostosowanie treści załączników 2a i 2b wzoru Umowy do określonych w Umowie zapisów dotyczących warunków płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców i w § 5 ust. 2 załączników 2a i 2b termin 14 dni prosimy zastąpić terminem 30 dni.  <b>Odpowiedź:</b> Zamawiający dokonuje modyfikacji postanowień wzoru umowy w powyższym zakresie. Treść modyfikacji
---	-----------------------------	--

**Część II: Pytania branży architektonicznej i konstrukcyjnej**

1	Architektura	Prosimy o potwierdzenie, iż w ofercie należy uwzględnić obliczenia, badania opisane w specyfikacji wykonania i odbioru robót: „Wymagane jest uwzględnienie w ofercie cen wykonania obliczeń oraz badań (takich jak np. szczelność elewacji, materiałów, systemów czy izolacyjność akustyczna, termiczna), wykonywanych na budowie lub w warunkach laboratoryjnych dla wszelkich systemów czy rozwiązań które będą stosowane na zasadzie jednostkowego dopuszczenia. Badania wg PN, wytycznych i pod nadzorem odpowiedniego rzeczoznawcy”.  <b>Odpowiedź:</b> Tak, należy uwzględnić.
2	Architektura	Proszę o potwierdzenie, że na całej klatce schodowej K2 w budynku biurowym (klatka ewakuacyjna) należy na ścianach założyć wykończenie płytami wielkowymiarowymi z kamienia technicznego 300x150cm.  <b>Odpowiedź:</b> Zamawiający potwierdza, że na całej klatce schodowej K2 w budynku biurowym (klatka ewakuacyjna) należy na ścianach założyć wykończenie płytami wielkowymiarowymi z kamienia technicznego 300x150cm.

### Część III: Pytania branży elektrycznej

1	elektryka	<p>W przedmiarach i na schematach są wydane dwa UPS-y 40kVA do serwerowni. W opisie są dwie serwerownie i dla każdej niezbędna jest moc 40kW, ponadto UPS-y mają być redundantne. Zaprojektowana instalacja i dobrane UPS-y nie spełniają wymagań podanych w opisie technicznym. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie skorygowanej odpowiednio dokumentacji, zawierającej prawidłowe UPS-y.</p> <p><b>Odpowiedź:</b></p> <p>Zgodnie z wymaganymi Inwestora określonymi na etapie wykonywania prac projektowych:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– wszystkie UPS-y jako pojedyncza jednostka nie są redundantne.</li><li>– zgodnie ze schematami ideowymi i opisem, dla dwóch serwerowni i repozytorium redundantny jest układ zasilania urzędzeń aktywnych w szafach.</li></ul>
---	-----------	--

W związku z odpowiedziami udzielonymi na powyższe pytania, Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, niniejszym informuje, iż dokonuje modyfikacji postanowień SIWZ w następującym zakresie:

**I. Zmianie ulega postanowienie zawarte w § 5 ust. 2 załącznika 2a do wzoru umowy.  
Obecna jego treść:**

„Termin płatności w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie może być dłuższy niż 14 dni. Powyższe ma zastosowanie do każdego kolejnych umów zawieranych między dalszymi podwykonawcami.”

**zostaje zmieniona w następujący sposób:**

„Termin płatności w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie może być dłuższy niż **30** dni. Powyższe ma zastosowanie do każdego kolejnych umów zawieranych między dalszymi podwykonawcami.”

**II. Zmianie ulega postanowienie zawarte w § 5 ust. 2 załącznika 2b do wzoru umowy.  
Obecna jego treść:**

„Termin płatności w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie może być dłuższy niż 14 dni. Powyższe ma zastosowanie do każdego kolejnych umów zawieranych między dalszymi podwykonawcami.”

**zostaje zmieniona w następujący sposób:**

„Termin płatności w umowach zawieranych z dalszymi podwykonawcami nie może być dłuższy niż 30 dni. Powyższe ma zastosowanie do każdego kolejnych umów zawieranych między dalszymi podwykonawcami.”

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na ww. pytania i powyższe modyfikacje są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.**

DYREKTOR  
Archiwum Narodowego w Krakowie  
Zup. Kom. Folypuf  
dr hab. Wojciech Krawczyk

