



SĄDECKIE WODOCIĄGI®

Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
NIP 734-24-24-787
Regon 490797830
KRS 0000109022

CZYSTA WODA PROSTO Z RUR

Nowy Sącz, dnia 16 września 2019 r.

ZNAK: IU.700.528.19.KN

**Studio Architektoniczne
Wojciech Kozub
Ul. Straszewskiego 26/24
31-113 Kraków**

Dotyczy: dostawy wody i odbioru ścieków z budynku magazynowo - biurowego projektowanego na działce nr 1/23 w obr. 96, przy ul. 29-Listopada w Nowym Sączu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13 września 2019 roku w imieniu spółki Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu oświadczam, że wyrażam zgodę na dostawę wody do budynku magazynowo - biurowego projektowanego na działce nr 1/23 w obr. 96, przy ul. 29-Listopada w Nowym Sączu.

Podłączenie wodociągowe można wykonać do sieci wodociągowej Ø 110mm PE, zlokalizowanej na przedmiotowej działce od strony pasa drogowego ulicy 29-Listopada. Nadmieniam, że spółka Sąddeckie Wodociągi w miejscu wpięcia do sieci wodociągowej zapewnienia dostawę wodę o ciśnieniu statycznym ok. 0,25 MPa.

Jednocześnie oświadczam, że spółka Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu nie może zapewnić odbioru ścieków sanitarnych z budynku magazynowo - biurowego projektowanego na działce nr 1/23 w obr. 96, przy ul. 29-Listopada w Nowym Sączu, ze względu na brak sieci kanalizacji sanitarnej w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki.

Projekt budowlany podłączenia wodociągowego należy wykonać na aktualnych mapach geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500 i przedłożyć do uzgodnienia w „Sąddeckich Wodociągach” w 2 egzemplarzach. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze winny wykonywać osoby posiadające uprawnienia do projektowania lub prowadzenia robót w zakresie sieci wod.-kan. Przedmiotowe podłączenie należy wykonywać zgodnie z normami oraz z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego. Materiały, z których zostanie wykonane podłączenie powinny być zgodne z „Wymogami materiałowymi” obowiązującymi w Spółce „Sąddeckie Wodociągi”. Odpis niniejszych warunków wraz z protokołem Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego, uzgadniającej trasę przebiegu projektowanych rurociągów, należy dołączyć do dokumentacji technicznej.

Warunki powyższe są ważne przez okres dwóch lat od daty wydania, bez względu na ewentualne zmiany właścicieli przedmiotowej działki i tracą swą ważność w przypadku nie uzgodnienia w tym terminie stosownego projektu budowlanego.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Sławomir Rajski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a
RGP/19/3044

www.swns.pl

Centrala:	Sekretariat:	Biuro Obsługi Klienta:	Dział Sprzedaży:	Pogotowie Wod-Kan
tel.: 18 443 86 43 fax: 18 443 83 04	tel.: 18 414 12 04 e-mail: biuro@swns.pl	tel.: 18 414 12 15 e-mail: bok@swns.pl	tel.: 18 414 12 16 e-mail: ds@swns.pl	tel.: 994, 018 414 12 41