



**Studio Architektoniczne  
Wojciech Kozub  
ul. Straszewskiego 26/24  
31-113 Kraków**

**WGK-RK.7012.74.2019**

**Dot.: warunków technicznych**

W odpowiedzi na pismo w sprawie określenia warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z terenu działki ewid. nr 1/23 obr. 96 przy ul. 29 Listopada w Nowym Sączu, na których planowana jest inwestycja „Budowa Nowej Siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie oddział w Nowym Sączu”, Wydział Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza uprzejmie wyjaśnia co następuje:

- zgodnie z obowiązującym stanem prawnym regulującym kwestie dot. odprowadzenia wód opadowych, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych,
- nieruchomość znajduje się w zasięgu sieci kanalizacji deszczowej Ø300 w ul. 29 Listopada, która może zapewnić odbiór wód opadowych z projektowanego budynku, jednakże odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul. 29 Listopada ciąży do sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Nawojowskiej. Ponieważ sieć ogólnospławna stanowi własność Spółki Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wincentego Pola 22, w kwestii ewentualnego włączenia wód opadowych z terenu objętego wnioskiem do przedmiotowej sieci wymagana jest zgoda Spółki Sąddeckie Wodociągi.
- miejsce przyłącza do kanału deszczowego wykonane musi być poprzez studnie rewizyjne,
- zagospodarowanie wód opadowych z omawianego terenu powinno opierać się na rozwiązaniach, które ograniczą ilość bezpośrednich odpływów do kanalizacji deszczowej (konceptje zagospodarowania wód opadowych należy przedstawić w projekcie),
- stężenia zanieczyszczeń w wodach opadowych odprowadzanych z omawianego terenu nie mogą przekraczać następujących wartości: we wskaźniku zawiesin ogólnych - 100mg/l, a węglowodorów ropopochodnych -15 mg/l,
- do wniosku, ubiegający się o przyłączenie do sieci załączy projekt budowlany opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno - budowlane, normy i przepisy branżowe,
- w/w rozwiązanie techniczne należy przedłożyć w 2-ch egzemplarzach, z których jeden, po uzgodnieniu zostanie zwrócony Wnioskodawcy,
- wykonawca, własnym kosztem i staraniem załatwi sprawę wejścia w teren i uzyska zgodę osób trzecich na wykonanie prac ziemnych w celu podłączenia do miejskiej kanalizacji deszczowej,
- niniejsze warunki są ważne przez okres 2-ch lat i tracą ważność w przypadku nie przedłożenia do uzgodnienia stosownego projektu technicznego.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

**DYREKTOR WYDZIAŁU**  
Komunalnej Obsługi Miasta

*mgr inż. Jan Kupczak*  
-604-