

NZP.26.4.2021

Kraków, 21.09.2022 r.

**ZAWIADOMIENIE
o wyjaśnieniu treści SWZ**

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia do postępowania na usługę dezynsekcji materiałów archiwalnych metodą anoksji zgodnie z zapisami art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje ich treść bez ujawniania źródła wraz z odpowiedziami na pytania oraz wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwość wykonania wizji miejsc w których będzie wykonywana dezynsekcja zarówno w postaci anoxii jak i zamgławiania (ULV). W celu poprawnego wykonania dezynsekcji potrzebne są dodatkowe informacje w zakresie metrażu, zabezpieczeń ppoż- chodzi tutaj o czujki ponieważ zamgławianie ULV wytwarza mikro krople cieczy które mogą zostać odczytane przez czujki jako dym i włączyć alarm. Potrzebuję również informacji w jaki sposób będzie można układać gotowe pakiety, jakiej wielkości pakiety możemy przygotować i jaki metraż będzie udostępniony pod możliwość zgrzewania pakietów jak i pod samo urządzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że można przeprowadzić wizję lokalną magazynu, w którym będzie przeprowadzana anoksja, w dniu 22.09.2022 r. oraz 23.09.2022 r w godz. od 10 -14. Ponadto Zamawiający załącza plan piętra w budynku magazynowym. W magazynie E-2 znajdują się zainfekowane materiały archiwalne, a magazyn E-6 przeznaczony jest na przeprowadzanie anoksji. Archiwum posiada możliwość czasowego wyłączenia czujek ppoż i będzie w pełni współpracowało z Wykonawcą. Gotowe pakiety akt można układać maksymalnie do 1 m wysokości (żeby nie doszło do zgniecenia i deformacji).

Osoba prowadząca sprawę:

Renata Chlewicka; email: rchlewicka@ank.gov.pl; telefon: (12) 370 56 31

DYREKTOR
Archiwum Narodowego
w Krakowie

prof. dr hab. Wojciech Krawczuk